



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AT15.B.00700

Серия RU № 0435307

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА». Место нахождения и фактический адрес: 115114, город Москва, 1-ый Кожевнический переулок, дом 6, строение 1, помещение 28; телефон: 84992717984; факс: 84992717984, адрес электронной почты: info@rpn-cert.ru, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15, выдан 18.09.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РОССЭН». Основной государственный регистрационный номер: 1156451013278. Место нахождения и фактический адрес: 452757, Россия, Республика Башкортостан, Туймазинский район, город Туймазы, улица Заводская, дом 18А; телефон: +7(34782)5-75-04, +7(34782)5-75-06, +7(34782)5-75-09; факс: +7(34782)5-75-04, +7(34782)5-75-06, +7(34782)5-75-09; адрес электронной почты: mkv@zko-rb.ru, rsh@zko-rb.ru, kotel@zko-rb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РОССЭН». Место нахождения и фактический адрес: 452757, Россия, Республика Башкортостан, Туймазинский район, город Туймазы, улица Заводская, дом 18А.

ПРОДУКЦИЯ Котлы отопительные водогрейные типа RSD категорий 3 и 4, тепловой мощностью от 1,0 до 15,0 МВт, вместимостью от 0,3 до 4,7 м³, с максимально допустимым рабочим давлением 1,6 МПа, с температурой воды свыше 115°C до 150°C. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 493 122-003-26893745-2015 «Котлы водогрейные «RSD». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8403 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 8138P-LAB08/16 от 18.08.2016 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная корпорация», аттестат аккредитации № RA.RU.21MЭ64, выдан 17.12.2015, бессрочный; акта о результатах анализа состояния производства 1703/АП от 07.06.2016 органа по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15 от 18.09.2014, обоснования безопасности 493 122-003-26893745-2015 ОБ, паспорта оборудования, руководства по эксплуатации, конструкторской документации, результатов прочностных расчетов и расчета пропускной способности предохранительного клапана, документов, подтверждающих аттестацию технологии сварки, сварочных материалов и специалистов сварочного производства, документов, подтверждающих квалификацию специалистов неразрушающего контроля и аттестацию лаборатории неразрушающего контроля, документов, подтверждающих соответствие и характеристики материалов и комплектующих изделий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок службы - 20 лет. Срок хранения без переконсервации - 2 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.08.2016 ПО 18.08.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

П.В. Панкин
(инициалы, фамилия)

Д.Г. Галеулин
(инициалы, фамилия)